

СВЕТИЛЬНИКИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТИПА ДСП 1421, ДСП 1422, ДСП 1423, 1424, ДСП 1425, ДСП 1426

Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Светильники пылевлагозащищённые светодиодные типа ДСП 1421, ДСП 1422, ДСП 1423, ДСП 1424, ДСП 1425, ДСП 1426 товарного знака IEK (далее – светильники) предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением до 230 В и частотой 50 Гц. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-2-1.

1.2 Светильники применяются для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (цехов предприятий, гаражей, подвалов, строительных площадок и т. п.).

2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры светильников приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры светильников приведены на рисунке А.1.

Таблица 1

Параметр	Значение		
Типоисполнение	ДСП 1421	ДСП 1422	ДСП 1423
Номинальное напряжение, В~	230		
Диапазон рабочих напряжений, В~	200–240		
Номинальная частота, Гц	50		
Источник света	светодиоды SMD 2835		
Количество светодиодов в матрице, шт.	108	216	264
Номинальная мощность, Вт	20	40	50
Световой поток, лм	2400	4800	6000
Цветовая температура, К	6500		
Индекс цветопередачи, Ra	80		
Световая отдача, лм/Вт	120		
Класс энергоэффективности	A+		
Класс защиты по ГОСТ IEC 60598-1	II		
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP65		
Коэффициент мощности, cos φ	≥ 0,9		
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 5		

Продолжение таблицы 1

Параметр	Значение		
Типоисполнение	ДСП 1421	ДСП 1422	ДСП 1423
Сечение подключаемых проводников, мм ²	1,0 – 1,5		
Способ установки	настенный, потолочный, подвесной		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ 3.1		
Материал корпуса светильника	поликарбонат		
Материал рассеивателя	поликарбонат		
Рабочая температура, °C	от минус 25 до плюс 45		
Срок службы, часов	50000		
Масса, кг	0,98	1,72	2,09

Продолжение таблицы 1

Параметр	Значение		
Типоисполнение	ДСП 1424	ДСП 1425	ДСП 1426
Номинальное напряжение, В~	230		
Диапазон рабочих напряжений, В~	200–240		
Номинальная частота, Гц	50		
Источник света	светодиоды SMD 2835		
Количество светодиодов в матрице, шт.	108	216	264
Номинальная мощность, Вт	20	40	50
Световой поток, лм	2400	4800	6000
Цветовая температура, К	4000		
Индекс цветопередачи, Ra	80		
Световая отдача, лм/Вт	120		
Класс энергоэффективности	A+		
Класс защиты по ГОСТ IEC 60598-1	II		
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP65		
Коэффициент мощности, cos φ	≥ 0,9		
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 5		
Сечение подключаемых проводников, мм ²	1,0 – 1,5		
Способ установки	настенный, потолочный, подвесной		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ 3.1		
Материал корпуса светильника	поликарбонат		
Материал рассеивателя	поликарбонат		
Рабочая температура, °C	от минус 25 до плюс 45		
Срок службы, часов	50000		
Масса, кг	0,98	1,72	2,09

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделий должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт. (экз.)
Светильник	1
Скоба монтажная	2
Винт самонарезающий	4
Дюбель пластмассовый	4
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1

4 Требования по безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

– ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ.

– ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

– УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА НА ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ И ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАПРИМЕР, ТАКИЕ КАК ДРЕВЕСНЫЙ ШПОН И МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВА ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 2 ММ.

4.1 Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника осуществлять только при отключённом электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

4.2 Эксплуатацию светильника производить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.

4.4 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или организации, указанные в Приложении Б.

4.5 По истечении срока службы изделие утилизировать.

5 Монтаж и подключение

5.1 Светильник предназначен для подключения к электрической цепи с выключателем.

5.2 Подключение светильника (рисунок А.2):

– отключить напряжение сети;

– открутить винты и снять крышку клеммного отсека, расположенную на корпусе светильника;

– открутить гайку резьбового сальника;

– пропустить сетевой кабель через резьбовой сальник внутрь корпуса светильника;

– присоединить подготовленные концы проводов к винтовым зажимам L, N клеммной колодки, согласно цветовой маркировке проводников: L – фаза (коричневый провод), N – нейтраль (синий провод). Затянуть винты клеммной колодки;

– затянуть гайку резьбового сальника;

– установить крышку клеммного отсека на корпус. Закрутить винты, предварительно надев на них уплотнительные резиновые кольца;

– светильник готов к эксплуатации.

5.3 Конструкцией светильника предусмотрено шлейфовое соединение светильников в ряд (рисунок А.3). Максимальное количество подключаемых светильников: ДСП 1421, ДСП 1424 – 30 штук, ДСП 1422, ДСП 1425 – 15 штук, ДСП 1423, ДСП 1426 – 12 штук.

5.4 Монтаж

Монтаж светильника возможно производить непосредственно на поверхность потолка, стены или на подвесы.

5.4.1 Монтаж светильника на рабочую поверхность производить при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки. Для этого необходимо при помощи самонарезающих винтов и дюбелей закрепить две монтажные скобы на стене или потолке и защёлкнуть в них корпус светильника.

Схематично данный вид установки изображён на рисунке А.4.

5.4.2 Монтаж светильника на подвесах производить при помощи скоб монтажных, входящих в комплект изделия, и тросов (тросы в комплект не входят).

Схематично данный вид установки изображён на рисунке А.5.

6 Условия транспортирования и хранения

6.1 Транспортирование светильников допускается при температуре от минус 50 до плюс 40 °C любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных светильников от механических повреждений.

6.2 Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности 98 % при плюс 25 °C.

6.3 При хранении на стеллажах или полках светильники (только в потребительской таре) должны быть сложены не более чем в 5 рядов по высоте.

7 Обслуживание

7.1 Обслуживание светильника не требуется, за исключением чистки. При загрязнении светильника его следует протереть мягкой тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

8 Утилизация

8.1 Утилизацию производить путем передачи изделия в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации светильников – 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

DUST-AND-MOISTURE-PROOF LED LUMINAIRES OF TYPES DSP 1421, DSP 1422, DSP 1423, DSP 1424, DSP 1425, DSP 1426

Operation instructions

1 Purpose and scope

1.1 Dust-and-moisture-proof LED luminaires of types DSP 1421, DSP 1422, DSP 1423, DSP 1424, DSP 1425, DSP 1426 manufactured by IEK (further – luminaires) are designed for operation in single-phase AC networks with voltage up to 230 V and frequency 50 Hz. The luminaires meet the requirements of IEC 60598-2-1.

1.2 Lamps are used for general lighting of public, industrial and utility rooms with high levels of dust and moisture (workshops, garages, basements, construction sites, etc.).

2 Main technical parameters

2.1 The main technical parameters of the luminaires are given in Table 1.

2.2 The overall dimensions of the luminaires are shown in figure A.1.

Table 1

Parameter	Value		
Configuration	DSP 1421	DSP 1422	DSP 1423
Rated voltage, V~	230		
Operating voltage range, V~	200–240		
Rated frequency, Hz	50		
Light source	SMD 2835 LEDs		
Number of LEDs in the matrix, PCs.	108	216	264
Rated power, W	20	40	50
Luminous flux, LM	2400	4800	6000
Color temperature, K	6500		

Continuation of table 1

Parameter	Value		
Configuration	DSP 1421	DSP 1422	DSP 1423
Color rendering index, Ra	80		
Luminous efficiency, LM / W	120		
Efficiency class	A+		
Protection class GOST IEC 60598-1	II		
Degree of protection IEC 60529	IP65		
Power factor, cos φ	≥ 0,9		
Luminous flux ripple coefficient, %	≤ 5		
Cross-section of connected conductors, mm ²	1,0–1,5		
Installation method	wall-mounted, ceiling, suspension		
Material of the luminaire housing	polycarbonate		
Material of the lens	polycarbonate		
Operating temperature, °C	from minus 25 to plus 45		
Service life, hours	50000		
Weight, kg	0,98	1,72	2,09

Continuation of table 1

Parameter	Value		
Configuration	DSP 1424	DSP 1425	DSP 1426
Rated voltage, V~	230		
Operating voltage range, V~	200–240		
Rated frequency, Hz	50		
Light source	SMD 2835 LEDs		
Number of LEDs in the matrix, PCs.	108	216	264
Rated power, W	20	40	50
Luminous flux, LM	2400	4800	6000
Color temperature, K	4000		
Color rendering index, Ra	80		
Luminous efficiency, LM / W	120		
Efficiency class	A+		
Protection class IEC 60598-1	II		
Degree of protection IEC 60529	IP65		
Power factor, cos φ	≥ 0,9		
Luminous flux ripple coefficient, %	≤ 5		
Cross-section of connected conductors, mm ²	1,0–1,5		
Installation method	wall-mounted, ceiling, suspension		

Continuation of table 1

Parameter	Value		
Configuration	DSP 1424	DSP 1425	DSP 1426
Material of the luminaire housing	polycarbonate		
Material of the lens	polycarbonate		
Operating temperature, °C	from minus 25 to plus 45		
Service life, hours	50000		
Weight, kg	0,98	1,72	2,09

3 Completeness of set

3.1 Completeness of products shall correspond to Table 2.

Table 2

Name	Quantity, PCs. (ex.)
Luminaire	1
Mounting bracket	2
Self-tapping screw	Four
Plastic dowel	Four
Operation instructions. Passport	1

4 Safety requirements

FORBIDDEN!

- TO OPERATE THE LUMINAIRE WITH MECHANICAL DAMAGE.
- TO CONNECT THE SENSOR TO FAULTY WIRING.
- TO INSTALL THE LAMP ON FLAMMABLE AND EASILY-FLAMMABLE MATERIALS, SUCH AS WOOD VENEER AND WOOD-BASED MATERIALS LESS THAN 2 MM THICK.

4.1 Installation, dismantling and maintenance of the luminaire should be carried out only when the mains power supply is disconnected. Be sure to check the absence of voltage at the work site using the voltage indicator.

4.2 Luminaires should be operated under the "Rules of technical operation of consumers' electric installations".

4.3 The lamp cannot be repaired. In case of failure of the product to be disposed of.

4.4 If a fault is detected during the warranty period, contact the seller or the organization specified in Appendix B.

4.5 Dispose of the product at the end of its service life.

5 Installation and connection

5.1 The lamp is designed to be connected to an electrical circuit with a switch.
 5.2 Connection of the luminaire (figure A.2):

- disconnect mains voltage;
- Unscrew the screws and remove the terminal cover located on the luminaire housing;
- Unscrew the nut of the threaded gland;
- pass the mains cable through the threaded gland into the luminaire housing;
- connect the prepared ends of the wires to the screw terminals L, N of the terminal block, according to the color marking of the conductors: L – phase (brown wire), N – neutral (blue wire). Tighten the terminal block screws.
- tighten the threaded gland nut;
- install the terminal cover on the housing. Tighten the screws, after putting on the rubber o-rings;
- the lamp is ready for operation.

5.3 The design of the luminaire provides a loop connection of the luminaires in a row (Figure A.3). Maximum number of lamps to be connected: DSP 1421, DSP 1424 – 30 pieces, DSP 1422, DSP 1425 – 15 pieces, DSP 1423, DSP 1426 – 12 pieces.

5.4 Assembly

Luminaires may be assembled directly on the surface of the ceiling, wall or on hangers.

5.4.1 Luminaires should be installed on a work surface with the help of mounting brackets included in the delivery set. For this purpose it is necessary by means of self-tapping screws and dowels to fix two mounting brackets on a wall or a ceiling and to latch in them the case of the luminaire.

Schematically, this type of installation is shown in figure A.4.

5.4.2 Luminaires should be installed on suspensions by means of the mounting brackets, which are included in the product set, and cables (cables are not included in the set).

Schematically, this type of installation is shown in figure A.5.

6 Transportation and storage conditions

6.1 The luminaires may be transported at the temperatures from minus 50 to plus 40 °C with any kind of indoor transport, providing protection of packaged lamps from mechanical damage.

6.2 Storage of lamps is carried out in the manufacturer's packaging in closed rooms with natural ventilation at a temperature of ambient air from minus 50 to plus 40 °C and relative humidity 98 % at plus 25 °C.

6.3 When stored on racks or shelves, luminaires (only in consumer containers) must be stacked no more than 5 rows in height.

7 Maintenance

7.1 Maintenance of luminaires is not required, except for cleaning. If the lamp is dirty, it should be wiped with a soft cloth slightly moistened in a soap solution. Do not use solvents, aggressive detergents and abrasives.

8 Utilization

8.1 It should be utilized to the specialized enterprise for processing of secondary raw materials according to requirements of the legislation in the territory of realization.

9 Warranty obligation

9.1 The warranty period of luminaires operation is 5 years from the date of sale, provided that the consumer complies with the rules of operation, transportation and storage.

**DSÓ 1421, DSÓ 1422, DSÓ 1423, DSÓ 1424, DSÓ 1425,
DSÓ 1426 TIPTI JARYQDIODTY SHAÑNAN,
YLĞALDAN QORĞALĞAN SHYRAĞDANDAR**

Paıдаланý jónindegi Nusqaýlyq

1 Taǵaiyndalý men qoldaný salasy

1.1 IEK taýarlyq belgisiniň DSÓ 1421, DSÓ 1422, DSÓ 1423, DSÓ 1424, DSÓ 1425, DSÓ 1426 tipti jaryqdioty shańnan, ylğaldan qorǵalǵan shyraǵdandary (budan ári – shyraǵdandar) kerneyi 230 V deiringi jáne jılıgi 50 Hz ainyomaly toktyń bir fazaly jelilerinde jumys isteýge arnalǵan. Shyraǵdandar MEMST IEC 60598-2-1 talaptaryna sáikes keledi.

1.2 Shyraǵdandar shań men ylgaldylygy joǵary qoǵamdyq, óndiristik jáne qosalqy úi-jailardy (kásiporyn tsehtary, garajdar, jertóleler, qurylys alańdary jáne t.b.) jalpy jaryqtandyry úshin qoldanylady.

2 Negizgi tehnikalıq parametrleri

2.1 Shyraǵdandardyň negizgi tehnikalıq parametrleri 1-kestede keltirilgen.

2.2 Shyraǵdandardyň gabarittik ólshemderi A.1-sýrette keltirilgen.

1-keste

Parametr	Máni		
Ülgilik oryndalýy	DSÓ 1421	DSÓ 1422	DSÓ 1423
Nominaldy kerney, V~	230		
Jumys kerneýleriniň diapazony, V~	200–240		
Nominaldy jılılik, Hz	50		
Jaryq kózi	SMD 2835 jaryqdiotary		
Matritsadaǵy jaryqdiotar sany, dana	108	216	264
Nominaldy qyatı, W	20	40	50
Jaryq aǵyny, lm	2400	4800	6000

1-kesteniň jalǵasy

Parametr	Máni		
Úlgilik oryndalýy	DSÓ 1421	DSÓ 1422	DSÓ 1423
Tús temperatýrası, K	6500		
Tús berý indeksi, Ra	80		
Jaryq qaitarymy, Im/W	120		
Energiä tiimdiligi klassy	A+		
MEMST IEC 60598-1 boiynsha qorǵaý klassy	II		
MEMST 14254 (IEC 60529) boiynsha qorǵaý dárejesi	IP65		
Qýat koeffitsienti, cos φ	≥ 0,9		
Jaryq aǵynynyň pýlsatsıa koeffitsienti, %	≤ 5		
Qosylatyn ótkizgishterdiň qımasы, mm ²	1,0–1,5		
Ornatý tásili	qabyrǵaly, töbeli, asaly		
MEMST15150 boiynsha klimattyq oryndalýy jáne ornalastyrý sanaty	OSL 3.1		
Shyraǵdan korpýsynyř materialy	polikarbonat		
Shashyratqysh materialy	polikarbonat		
Jumys temperatýrası, °C	minýs 25-ten pliýs 45-ke deňin		
Qyzmet merzimi, saǵat	50000		
Salmaǵy, kg	0,98	1,72	2,09

1-kesteniň jalǵasy

Parametr	Máni		
Úlgilik oryndalýy	DSÓ 1424	DSÓ 1425	DSÓ 1426
Nominaldy kerney, V~	230		
Jumys kemeýleriniň diapazony, V~	200-240		
Nominaldy jiilik, Hz	50		
Jaryq kózi	SMD 2835 jaryqdiodtary		
Matritsadaǵy jaryqdiodtar sany, dana	108	216	264
Nominaldy qýaty, W	20	40	50
Jaryq aǵyny, Im	2400	4800	6000
Tús temperatýrası, K	4000		
Tús berý indeksi, Ra	80		
Jaryq qaitarymy, Im/W	120		
Energiä tiimdiligi klassy	A+		
MEMST IEC 60598-1 boiynsha qorǵaý klassy	II		
MEMST 14254 (IEC 60529) boiynsha qorǵaý dárejesi	IP65		
Qýat koeffitsienti, cos φ	≥ 0,9		
Jaryq aǵynynyň pýlsatsıa koeffitsienti, %	≤ 5		
Qosylatyn ótkizgishterdiň qımasы, mm ²	1,0–1,5		

1-kesteniń jalǵasy

Parametr	Máni		
Úlgilik oryndalýy	DSÓ 1424	DSÓ 1425	DSÓ 1426
Ornatý tásili	qabyrgaly, töbeli, aspaly		
MEMST15150 boiynsha klimattyq oryndalýy jáne ornalastyrý sanaty	OSL 3.1		
Shyraǵdan korpýsyný materialy	polikarbonat		
Shashyratqysh materialy	polikarbonat		
Jumys temperatýrasы, °C	minýs 25-ten pliýs 45-ke deiin		
Qyzmet merzimi, saǵat	50000		
Salmaǵy, kg	0,98	1,72	2,09

3 Jiyntyqtylyǵy

3.1 Buiymdardyń jiyntyqtylyǵy 2-kestege sáikes bolýy tiis.

2-keste

Ataýy	Sany, dana
Shyraǵdan	1
Montajdyq qapsyrma	2
Ózdiginen oiatyn buranda	4
Plastmassaly diýbel	4
Paidalaný jónindegi Nusqaýlyq. Pasport	1

4 Qaýipsizdik boiynsha talaptar

TYIYM SALYNADY!

- MEHANIKAŁYQ ZAQYMDANÝLARY BAR ShYRAĞDANDARDY PAIDALANÝ.
- ShYRAĞDANDY AQAÝLY ELEKTR SYMYNA QOSÝ.
- ShYRAĞDANDY TUTANATYN JÁNE TEZ TUTANATYN MATERIALDARĞA, MYSALY, ÁGAŞH JAŃQASY MEN ÁGAŞHTYŃ QALYŃDYĞY 2 MM-DEN KEM ÁGAŞH NEGIZINDEGI MATERIALDARĞA ORNATÝ.

4.1 Shyraǵdandy montajdaý, demontajdaý jáne qyzmet kórsetý tek jeliniń elektr qýaty ajyratylǵan kezde ógana júzege asyrylady. Jumys ornynda kerneý kórsetkishiniń kómegimen kerneydiń joqtyǵyna kóz jetkizý qajet.

4.2 Shyraǵdandy paidalaný "Tutynýshylardyń elektr qondyrýglaryn tehnikalıq paidalaný Erejelerine" sáikes júrgiziledi.

4.3 Shyraǵdan jóndeýge jatpaidy. Isten shyqqan kezde buiymdy kádege jaratý kerek.

4.4 Kepildik mindettemelerdiń áreket etý kezeńinde aqaý tabylǵan jaǵdaida, satýshyǵa nemese B qosymshasy kórsetilgen uiymdarǵa habarlasýryz.

4.5 Qyzmet merzimi ótkennen keiin buiymdy kádege jaratady.

5 Montaj jáne qosý

5.1 Shyraǵdan ajyratqyshy bar elektr tizbegine qosýǵa arnalǵan.

5.2 Shyraǵdandy qosý (A.2 sýreti):

– jeli kerneyin óshiry;

– buramalardy burap, shyraǵdannyń korpýsynda ornalasqan klemma bóliginíı qaqpaǵyn sheshý;

– burandaly tyǵyzdamanyń gaikasyn burap alý;

– jelilik kabeldi burandaly tyǵyzdama arqyl shyraǵdan korpýsynyń ishine ótkizý;

– symdardyń daiyndalǵan ushtaryn, ótkizgishterdiń tástik tańbalaýyna sákes, klemmaly qalyptyń L, N buramaly qysqyshtaryna qosý: L – faza (qońyr sym), N – beitarap (kók sym). Klemmaly qalyptyń burandalaryn tartý.

– burandaly tyǵyzdamanyń gaikasyn tartý;

– klemmalyq bólikiń qaqpaǵyn korpýsqa ornatý. Olarǵa aldyn ala tyǵyzdaǵysh rezeňke saqinalardy kiıp, burandalardy buraý;

– shyraǵdan paídalanýǵa daiyn.

5.3 Shyraǵdannyń konstrýktsıasymen shyraǵdandardyń qatarǵa shleiftik qosylýy qarastryrlǵan (A.3 sýreti). Qosylatyn shyraǵdandardyń maksımadly sany: DSÓ 1421, DSÓ 1424 – 30 dana, DSÓ 1422, DSÓ 1425 – 15 dana, DSÓ 1423, DSÓ 1426 – 12 dana.

5.4 Montaj

Shyraǵdandy montajday tóbeniń, qabırǵanyń betine nemese tikelei ilgishterge júrgizilýi mümkin.

5.4.1 Shyraǵdandy jumys betine montajday jetkizý jiyntyǵyna kiretin montajday qapsyrmasynyń kómegimen júrgiziledi. Ol úshin ózdiginen olatyn burandalar men diýbelderderdiń kómegimen qabırǵaǵa nemese tóbege eki montajdyq qapsyrmaný bekitý jáne olarǵa shyraǵdannyń korpýsyn bekitý qajet.

Ornatýdyn bul túri shemalyq túrde A.4 sýretinde beinelengen.

5.4.2 Shyraǵdandardy ilgishterge montajday buym jiyntyǵyna kiretin montajday qapsyrmasynyń jáne trostdardyń (trostar jiyntyqqa kirmeydi) kómegimen júrgiziledi.

Ornatýdyń bul túri shemalyq túrde A.5 sýretinde beinelengen.

6 Tasymaldaý jáne saqtay sharttary

6.1 Shyraǵdandardy tasymaldaý minýs 50-den pliýs 40 °C-qa deiingi temperatýrada qaptalǵan shyraǵdandardy mehanıkalyq zaqymdanýdan saqtaydy qamtamasız etetin jabyq kóliktiń kez kelgen túrimen júrgiziledi.

6.2 Shyraǵdandardy saqtay daiyndaýshynyń qaptamasynda qorshaǵan ortanyń temperatýrasy minýs 50-den pliýs 40 °C-qa deiin bolatyn jáne salystyrmaly ylgaldylyǵy pliýs 25 °C kezinde 98 % deiin bolatyn, tabığı jeldetiliý bar jabyq úi-jailarda júzege asyrlady.

6.3 Stellajdarda nemese sórelerde saqtay kezinde shyraǵdandar (tek tutynyý ydysynda) biiktigi boıynsha 5 qatardan asyrmai jinalýy tis.

7 Qyzmet kórsetý

7.1 Shyraǵdanǵa tazalaýdan basqa qyzmet kórsetý qajet emes. Shyraǵdan lastanǵan kezde ony sabyn eritindisine sál batyrylǵan jumsaq matamen súrtý kerek. Eritkishterdi, agressivti jýý jáne abrazivti zattardy qoldanýǵa jol berilmeidi.

8 Kádege jaratý

8.1 Kádege jaratýdy, buiymdy ótkizý aýmaǵyndaǵy zańnama talaptaryna sáikes qaitalama shızkızatty qaita óndeý úshin mamandandyrylǵan kásiporynǵa berý jolymen júrgızý qajet.

9 Kepildik mindettemeler

9.1 Shyraǵdandardy paídalanýdyń kepildik merzimi – tutynýshy paídalaný, tasymaldaý jáne saqtaý erejelerin saqtaǵan jaǵdaıda satý kúninen bastap 5 jyl.

СВІТИЛЬНИКИ ПИЛОВОЛОГОЗАХИЩЕНІ СВІТЛОСВІДОДНІ ТИПУ ДСП 1421, ДСП 1422, ДСП 1423, 1424, ДСП 1425, ДСП 1426

1 Призначення і сфера застосування

1.1 Світильники пиловологозахищенні світлодіодні типу ДСП 1421, ДСП 1422, ДСП 1423, ДСП 1424, ДСП 1425, ДСП 1426 торговельної марки IEK (далі – світильники) призначенні для роботи в однофазних мережах змінного струму напругою до 230 В і частотою 50 Гц. Світильники відповідають вимогам:

щодо безпеки: «Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання», ДСТУ EN 60598-1 та ДСТУ EN 60598-2-1;

щодо електромагнітної сумісності: «Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», ДСТУ EN 55015, ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3, ДСТУ EN 61547.

1.2 Світильники призначенні для загального освітлення громадських, виробничих та промислових приміщень у т.ч. з підвищеним вмістом пилу і вологи (цехів підприємств, гаражів, підвальїв, будівельних майданчиків тощо).

2 Основні технічні характеристики

2.1 Основні технічні характеристики світильників наведено в таблиці 1.

2.2 Габаритні розміри світильників наведено на рисунку А.1.

2.3 Матеріал корпусу та розсіювача світильника – полікарбонат.

Таблиця 1

Технічні характеристики	Значення		
	ДСП 1421	ДСП 1422	ДСП 1423
Номінальна напруга, В~	230		
Діапазон робочих напруг, В~	200–240		
Номінальна частота, Гц	50		
Джерело світла	світлодіоди SMD 2835		
Кількість світлодіодів в матриці, шт.	108	216	264
Номінальна потужність, Вт	20	40	50
Світловий потік не менше, лм	2400	4800	6000
Корельювана колірна температура, К	6500		
Індекс кольоропередавання, Ra	80		
Світлова віддача, лм/Вт	120		
Клас енергоефективності	A+		
Група ризику за фотобіологічною дією випромінення згідно з ДСТУ EN 62471:2017	група 1 за ризиком (малий ризик)		
Клас захисту згідно ДСТУ EN 60598-1	II		
Ступінь захисту згідно ДСТУ EN 60529	IP65		
Коефіцієнт потужності, cos φ	≥0,9		
Коефіцієнт пульсації світлового потоку, %	≤ 5		
Переріз провідників, що підключаються, мм ²	1,0–1,5		
Способ встановлення	настінний, стельовий, підвісний		
Кліматичне виконання і категорія розміщення згідно ГОСТ 15150	ПХЛ 3.1		
Матеріал корпусу світильника	полікарбонат		
Матеріал розсіювача	полікарбонат		
Робоча температура, °C	від мінус 25 до плюс 45		
Строк служби, годин	50000		
Маса, кг	0,98	1,72	2,09

Продовження таблиці 1

Технічні характеристики	Значення		
	ДСП 1424	ДСП 1425	ДСП 1426
Номінальна напруга, В~	230		
Діапазон робочих напруг, В~	200–240		
Номінальна частота, Гц	50		
Джерело світла	світлодіоди SMD 2835		
Кількість світлодіодів в матриці, шт.	108	216	264
Номінальна потужність, Вт	20	40	50
Світловий потік не менше, лм	2400	4800	6000

Продовження таблиці 1

Технічні характеристики	Значення		
Типовиконання	ДСП 1424	ДСП 1425	ДСП 1426
Корельєвана колірна температура, К	4000		
Індекс кольоропередавання, Ra	80		
Світлова віддача, лм/Вт	120		
Клас енергоефективності	A+		
Група ризику за фотобіологічною дією випромінення згідно з ДСТУ EN 62471:2017	група 1 за ризиком (малий ризик)		
Клас захисту згідно ДСТУ EN 60598-1	II		
Ступінь захисту згідно ДСТУ EN 60529	IP65		
Коефіцієнт потужності, cos φ	≥ 0,9		
Коефіцієнт пульсації світлового потоку, %	≤ 5		
Переріз провідників, що підключаються, мм ²	1,0–1,5		
Способ встановлення	настінний, стельовий, підвісний		
Кліматичне виконання і категорія розміщення згідно ГОСТ 15150	ПХЛ 3.1		
Діапазон температури навколошнього середовища, °C	від мінус 25 до плюс 45		
Строк служби, годин	50000		
Маса, кг	0,98	1,72	2,09

3 Комплектність

3.1 Комплектність виробів повинна відповідати таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, шт. (прим.)
Світильник	1
Скоба монтажна	2
Гвинт самонарізний	4
Дюбель пластмасовий	4
Паспорт	1

4 Вимоги щодо безпеки

– ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ! ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВІТИЛЬНИКА З МЕХАНІЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ.

– ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО НЕСПРАВНОЇ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ.
 – ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА НА ЗАЙМИСТІ І ЛЕГКОЗАЙМИСТІ МАТЕРІАЛИ, НАПРИКЛАД, ТAKI ЯК ДЕРЕВНИЙ ШПОН І МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ДЕРЕВА ЗАВТОВШКИ МЕНШ 2 ММ.

4.1 Монтаж, демонтаж і обслуговування світильника здійснювати тільки при відключенному електро живленні мережі. Обов'язково переконатися у відсутності напруги на місці робіт за допомогою покажчика напруги.

4.2 Експлуатацію світильника проводити відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.3 Світильник ремонту не підлягає. При виході з ладу після закінчення гарантійного строку виріб утилізувати згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання нейкісної та небезпечної продукції».

4.4 Джерело світла цього світильника є незамінованим. Весь світильник має бути замінений при досягненні джерелом світла кінця його строку служби.

4.5 При виявленні несправності в період дії гарантійних зобов'язань звертатися до продавця або організації, зазначених у Додатку Б.

4.6 Після закінчення строку служби виріб утилізувати згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання нейкісної та небезпечної продукції».

5 Монтаж і підключення

5.1 Світильник призначено для підключення до електричної мережі з вимикачем.

5.2 Підключення світильника (рисунок А.2 Додаток А):

- відключити напругу мережі;
- відкрутити гвинти і зняти кришку клемного відсіку, розташовану на корпусі світильника;
- відкрутити гайку різьбового сальника;
- пропустити мережевий кабель через різьбовий сальник всередину корпусу світильника;
- приєднати підготовлені кінці проводів до гвинтових затискачів L, N клемної колодки, згідно з кольоровим маркуванням провідників: L – фаза (коричневий провід), N – нейтраль (синій провід). Затягнути гвинти клемної колодки;
- затягнути гайку різьбового сальника;
- встановити кришку клемного відсіку на корпус. Закрутити гвинти, попередньо надівши на них ущільнювальні гумові кільця;
- світильник готовий до експлуатації.

5.3 Конструкцією світильника передбачено шлейфове з'єднання світильників в ряд (рисунок А.3 Додаток А). Максимальна кількість світильників, що підключаються: ДСП 1421, ДСП 1424 – 30 штук, ДСП 1422, ДСП 1425 – 15 штук, ДСП 1423, ДСП 1426 – 12 штук.

5.4 Монтаж

Монтаж світильника можливо проводити безпосередньо на поверхню стелі, стіни або на підвісах.

5.4.1 Монтаж світильника на робочу поверхню проводити за допомогою монтажних скоб, що входять до комплекту поставки. Для цього необхідно за допомогою самонарізних гвинтів і дюбелів закріпити дві монтажні скоби на стіні або стелі і заклацнути в них корпус світильника.

Схематично цей вид встановлення зображенено на рисунку А.4 Додаток А.

5.4.2 Монтаж світильника на підвісах проводити за допомогою скоб монтажних, що входять до комплекту виробу, і тросів (троси до комплекту не входять).

Схематично цей вид встановлення зображенено на рисунку А.5 Додаток А.

6 Умови транспортування та зберігання

6.1 Транспортування світильників допускається за температури від мінус 50 до плюс 40 °C будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує захист упакованих світильників від механічних пошкоджень.

6.2 Зберігання світильників здійснюється в упаковці виробника в закритих приміщеннях з природною вентиляцією за температури навколошнього повітря від мінус 50 до плюс 40 °C і відносної вологості 98 % за плюс 25 °C.

6.3 При зберіганні на стелажах або полицях світильники (тільки в споживчій тарі) повинні бути складені не більше ніж в 5 рядів по висоті.

7 Обслуговування

7.1 Обслуговування світильника не потрібно, за винятком чищення. При забрудненні світильника його слід протерти м'якою ганчіркою, злегка змоченою в мильному розчині. Не допускається застосування розчинників, агресивних миючих і абразивних засобів.


8 Утилізація

8.1 Утилізацію проводити згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

9 Гарантійні зобов'язання

9.1 Гарантійний строк експлуатації світильників – 5 років з дня продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

Приложение A/ Appendix A /A qosymshasy/ Додаток А




ДСП/ DSP/ DSÓ	1421,1424	1422,1425	1423,1426
L, мм/ mm	600	1200	1500
A, мм/ mm	250 ± 30	850 ± 30	1150 ± 30


Рисунок/ Figure/ Sýreti/ Рисунок A.1




Рисунок/ Figure/ Sýreti/ Рисунок A.2



Рисунок/ Figure/ Sýreti/ Рисунок A.3



Рисунок/ Figure/ Sýreti/ Рисунок A.4



Рисунок/ Figure/ Sýreti/ Рисунок A.5

Приложение Б/ Appendix B/ B qosymshasy/ Додаток Б

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

During the warranty period and in case you have any complaints, contact the seller or one of the following organizations:

Kepildik mindettemeler kezeńinde jâne talaptar týyndaǵan kezde satýshyǵa nemesei siymǵa júginýge:

У період гарантійних зобов'язань і при виникненні претензій звертатися до продавця або в організації:

Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

Страны Евросоюза Латвийская Республика ООО «ИЭК Балтия»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Страны Азии

**Республика Казахстан
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**
040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

УКРАИНА
**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**
08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Russian Federation "IEK HOLDING" LLC

107/49 Prospect Lenina, office 457,
Podolsk, Moscow region, 142100
Tel./fax: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

EU countries Republic of Latvia LLC "IEK Baltia"

11, Rankas str., Riga, LV-1005
Tel.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Azия Elderi Qazaqstan Respýblikasy

"TD IEK. KAZ" JShS
040916, Almaty oblysy,
Qarasai aýdany, s. Yrýyz,
sh/a. Aqjol 71A
Tel.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

УКРАЇНА ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"

08132, Київська область,
Києво-Святошинський район,
м. Вишневе, вул. Київська, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua